Rzut piwnicy
Skala 1:100



Legenda:

- Hydrant wewnętrzny.
- Główny wyłącznik prądu.
- Gaśnica proszkowa 6 kg ABC.
- Powierzchnia bez zasięgu hydrantu wewnętrznego.
- Elementy istniejące.
- Elementy projektowane.
- Elementy do rozbiórki.

Oprawy odwietlenia awaryjnego:
Aw1 - Natynkowa LED 1W opt. korytarzowa 1h 1W/E/1/SE/AT/WH 250lm
Aw2 - Natynkowa LED 1W opt. otwarta 1h 1W/E/1/SE/AT/WH 250lm
Aw3 - Natynkowa LED 2W opt. otwarta 1h 2W/E/1/SE/AT/WH 390lm
IFB - Naścienna z odpowiednim piktogramem 1W/B/1/SA/AT/WH
IFAC - Nasufitowa z odpowiednim piktogramem 1W/B/1/SA/AT/WH

Zasilanie opraw wykonać przewodami YDY3x1,5mm²
przewody układać w listwach naściennych LN25/16

Obiekt i adres: Budynek internatu Bartoszyce ul. Limanowskiego 15		
stadium: PROJEKT TECHNICZNY	przedmiot: Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy	
Projektant: mgr inż. Arkadiusz Fiedurek upr. nr WAM/0033/PWOE/18 spec. instalacyjna	podpis:	
Data: styczeń 2022 r.	Skala 1: 100	Rysunek nr E-1