Rzut 2 Piętra
Skala 1:100



Legenda:

- Hydrant wewnętrzny.
- Główny wyłącznik prądu.
- Gaśnica proszkowa 6 kg ABC.
- Powierzchnia bez zasięgu hydrantu wewnętrznego.
- Elementy istniejące.
- Elementy projektowane.
- Elementy do rozbiórki.

Oznaczenia:

- Czujka optyczna dymu
- Czujka wielodetektorowa (dymu i temperatury)
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator akustyczny

CSP - Centrala sygnalizacji pożarowej
ZSP - Zasilacz sygnalizacji pożaru
PW - Panel wyniesiony

UWAGA
Oprzewodowanie systemu SSP wykonać:
1. W ciągach poziomych i pionowych w komunikacji i klatce schodowej: w kanałach ochronnych LLK 26.030 z osprzętem w systemie E90
2. W ciągach poziomych: podejścia do czujek w pomieszczeniach (odejścia od LLK26.030) oraz na strychu przewody YnTKSYekw1x2x0,8mm układać w listwach instalacyjnych LN20x10 lub rurkach RB18 (strych)

Obiekt i adres: Budynek internatu Bartoszyce ul. Limanowskiego 15	
stadium: PROJEKT TECHNICZNY	przedmiot: Plan instalacji SSP - rzut II piętra
Projektant: mgr inż. Arkadiusz Fleducik upr. nr WAM/0033/PWOE/18 spec. instalacyjna	podpis:
Data: styczeń 2022 r.	Skala 1: 100 — Rysunek nr E-11